

Sula kommune
 Postboks 280
 6039 LANGEVÅG
 Attn: **Birgitte Valderhaug**

AR-24-MR-002484-01
EUNOAL2-00012776

Prøvemottak: 30.09.2024
 Temperatur:
 Analyseperiode: 30.09.2024 13:11 -
 04.10.2024 15:26

Referanse: Drikkevannskontroll uke ,
 uke 40

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	399-2024-0930-001	Prøvetakingsdato:	30.09.2024		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Vegsundet	Analysestartdato:	30.09.2024		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Kimtall 22°C, 68t	1	cfu/ml	1	<1-8	NS-EN ISO 6222
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1
Koliforme	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2
a) pH målt ved 23 +/- 2°C	7.7		1	0.2	NS-EN ISO 10523
a) Turbiditet	0.14	FNU	0.1	30%	NS-EN ISO 7027-1
a) Fargetall	9.0	mg Pt/l	2	25%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C
a) Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	10.7	mS/m	0.1	10%	NS-EN ISO 7888.
a)* Lukt/smak	1 - Ingen				NMKL 183 Mod

Utførende laboratorium/ Underleverandør:


a)* Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss

a) Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

Kopi til:

Are Johansen (are.johansen@sula.kommune.no)

Marianne Bjerkevåg (marianne.kolsvik.bjerkevag@sula.kommune.no)

Ellingsøy 04.10.2024


 Kjetil Sjaastad

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.